

令和4年度 病院再整備事業 旧柏原小学校解体工事
の事後審査型一般競争入札に関する質問回答書

No.	質問事項	回答
1	公告2. の必要な資格要件の⑤配置技術者の資格について解体工事施工技士かつ1級建築・土木施工管理技士の資格有することと記載がありますが、いつの時点で資格を有していれば良いでしょうか。 (例：公告日時点、契約日時点等)	入札公告日時点で資格を有している必要があります。
2	アスベスト含有調査が必要な建材が発見された場合、アスベスト含有分析の費用は、別途で宜しいでしょうか	事前調査報告が義務化されていることから、事前調査(分析)費は見積に含みます。 設計図書に含まれない部分の分析費、処分費は別途としてください。 また、落札後、参考資料として調査記録を提供します。
3	また、アスベスト含有調査で、アスベスト含有が認められた建材の除去及び処分費用は、別途で宜しいでしょうか	同上
4	蛍光灯安定器及び、トランス、コンデンサー類のPCB検査は済んでおりますか。未調査の場合の調査費用、分析費用は別途で宜しいでしょうか	同上
5	コーキング除去作業1227.0㎡は、窓面積と考えて宜しいでしょうか	サッシの外郭寸法(上+下+左+右)×本数で出した参考値になります。単位は「m」に訂正いたします。
6	① A-00 図より 埋蔵文化財調査と有りますが、期間はいつ頃予定されているのでしょうか。	「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出」は発注者で4月中に提出予定であるが、施工にあたっては、教育委員会と相談、指示に従うようにしてください。
7	② A-10 図より 北面外階段外壁材のアスベスト含有は無いでしょうか。	設計段階ではありません。落札後、参考資料として調査記録を提供いたしません。

8	③ A-33 図より 油地下タンク撤去での残油は有るのでしょうか。又、有る場合は ご指示下さい。	記録がありませんので、調査を含めた撤去としてください。
9	④ M-02 より 量水器及び量水器 BOX は残置と有りますが、基礎撤去時に移動が 必要と思われます。入札後の協議で宜しいでしょうか。	お見込みのとおり。
10	記念碑等の移設について 金抜き内訳では、位牌碑・頌聴碑は 撤去となっていますが A-33 図では そのまま残すと記載が有ります A-33 を正としてよろしいですか	お見込みのとおり。